

PID:
06350100
CID:
CN.J0001Q

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

SEITRON SRL
VIA PROSDOCIMO 30
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-CIG

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Rivelatori di gas per uso domestico
(Serie SEGUGIO)

Gas detectors for household use
(Series SEGUGIO)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

2010-03-05

Data di aggiornamento | Updated on

Sostituisce | Replaces


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2010-03-05
Data di aggiornamento / Updated on
Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product

Rivelatori di gas per uso domestico
Gas detectors for household use

Concessionario | Licence Holder

SEITRON SRL
VIA PROSDOCIMO 30
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

Marchio | Mark



IMQ-CIG

Costruito a | Manufactured at

PLJ0007D CLSEI8.C 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50194:2000

Standards

EN 50194:2000

Rapporti | Test Reports

06AJ00125

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di prodotto Product</i>	Rivelatore di gas metano e GPL / Gas methane and LPG detector
<i>Serie Series</i>	SEGUGIO
<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	230V a.c.
<i>Frequenza nominale Rated frequency</i>	50Hz
<i>Grado di protezione contro l'umidità Degree of protection against moisture</i>	IP 42
<i>Installazione Installation</i>	Fissa/Fixed
<i>Tipo di collegamento Type of connection</i>	Permanentemente collegato alla rete di alimentazione / Permanently connected to fixed wiring

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.K0010V

<i>Marca Trade mark</i>	SEITRON
<i>Modello Model</i>	SEGUGIO plus M
<i>Tipo di gas rivelato Detected gas</i>	Metano/Methane
<i>Tipo di sensore Type of sensor</i>	A semiconduttore/Semi-conductor
<i>Tipo di apparecchio Type of appliance</i>	A
<i>Tipo di alimentazione elettrica Type of electrical supply</i>	230Vac 50Hz
<i>Taratura gas Gas calibration</i>	10%LIE

AR.K0010W

<i>Marca Trade mark</i>	SEITRON
<i>Modello Model</i>	SEGUGIO plus L
<i>Tipo di gas rivelato Detected gas</i>	GPL/LPG
<i>Tipo di sensore Type of sensor</i>	A semiconduttore/Semi-conductor
<i>Tipo di apparecchio Type of appliance</i>	A

Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230Vac 50Hz**
Taratura gas | Gas calibration **10%LIE**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.K000A3 EDK.063500.DAX1 *Diritti serie IMQ CIG - 0635 - Rivelatori di gas | IMQ CIG series - 0635 - Gas detectors*

1


IMQ S.p.A.